

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W dniu 28.11.2012 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów mieszkalnych przy ulicach I Pułku Ułanów i Stefanii Sempołowskiej w Sławnie”**, następującej treści:

Pytanie nr 1

W projekcie budowlanym sieci wodociągowej PE 90/5,4 mm wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej PVC de 250 mm oraz PVC de 200 mm wraz z przyłączami przy ul. Stefanii Sempołowskiej i I Pułku Ułanów m. Sławno w opisie technicznym Zamawiający podał studnie Kan sanitarnej PE de 600.

Czy istnieje możliwość zamiany studni kan. sanitarnej PE de 600 na studnię kan. sanitarnej PE de 425?

Odpowiedź 1:

Nie ma możliwości zmiany studni kanalizacji sanitarnej PE de 600 na studnię kanalizacji sanitarnej PE de 425.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Ludwikowski

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a