

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTUŁOWA

OBIEKT BUDOWLANY

nazwa

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociągowej na osiedlu domów
mieszkalnych przy ulicach I Pułku
Ułanów i Stefanii Sempołowskiej.**

adres

**dz.nr.44/8; 41/15; 43/5; 41/14; 42/31; 61/1;
41/19.
m. Sławno**

INWESTOR

**imię i nazwisko lub nazwa
adres**

**Urząd Miejski w Sławnie
ul. M.C. Skłodowskiej 1 76-100 Sławno**

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa

**Zakład Usług Inwestycyjnych
Rafał Konon**

adres

**76-042 Koszalin, ul. Zwycięstwa 78/8
Tel./fax. 094 3403571**

PROJEKTANT

**imię i nazwisko
zakres opracowania
specjalność
numer uprawnień budowlanych
numer członkowski Izby Bud.
data opracowania
podpis**

**mgr inż. Rafał Konon
sieci i instalacje sanitarne
sieci i instalacje sanitarne
POM/0031/POOS/04
POM/IS/0506/04
Maj 2010 r.**

OPRACOWAŁA

**imię i nazwisko
podpis**

mgr inż. Kozioł Marta

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.0. Podstawa sporządzenia informacji bioz.

- art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.21994 r. (Dz.U. 00.106.1126) z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

2.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- zabezpieczenie placu budowy;

3.0. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- zabezpieczenie placu budowy;
- wykonanie wykopów pod ułożenie przewodów wodociągowych;
- wykonanie wykopów pod ułożenie przyłączy kanalizacji sanitarnej;
- wykonanie podsypki z piasku pod rury,
- montaż rur i kształtek wodociągowych;
- montaż rur i kształtek kanalizacyjnych;
- zasypanie wykopów piaskiem;
- odtworzenie nawierzchni,

4.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Budowle:

drogi gminne;
sieć kablowa elektroenergetyczna.

5.0. Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

Budowle:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

6.0. Podczas realizacji n/w robót budowlanych mogą wystąpić przewidywane zagrożenia:

- wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych o głębokości maksymalnej 2,50 m;
- roboty wykonywane na czynnych wodociągach miejskich;
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów;

- prowadzenie robót budowlanych w odległości poziomej mniejszej niż 3,0 m od linii energetycznej o napięciu 0,4 kV;
- roboty budowlane prowadzone w pasach czynnych dróg;
- wprowadzenie ograniczeń w ruchu i objazdów.

7.0. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

8.0. Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykopy, wykonanie nawierzchni);
- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (ogrodzenie wykopów, barierki na miejscach z których istnieje ryzyko upadku);
- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami kierującymi i znakami zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy;
- właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

9.0. Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych.