


SPOSÓB WYDZIELENIA I ZABEZPIECZENIA KLATKI SCHODOWEJ ORAZ USYTUOWANIE HYDRANTÓW

LEGENDA:

- wyburzenia ścianek działowych o grubości do 12cm oraz wyburzenia zabudów otworów np. drzwiowych
- zamurowania, bloczki betonowe na zaprawie do zastosowań wewnętrznych
- H1 hydrant fi 25 z węžem półsztywnym dł. 20mb
- H2 hydrant fi 25 z węžem półsztywnym dł. 30mb
- PZ podświetlany znak przeszkodowy
- Dp drzwi przeciwpożarowe z elektrozamykaczem EI30
- projektowana termoizolacja ścian zewnętrznych od wnętrza budynku, wełna mineralna gr. 15cm na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm
- projektowana termoizolacja ościeży otworów okiennych i drzwiowych, wełna mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm
- projektowana ściana działowa gr. 15cm wypełniona wełną mineralną akustyczną na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm

LEGENDA:

wyburzenia ścianek działowych o grubości do 12cm
oraz wyburzenia zabudów otworów np. drzwiowych



zamurowania, bloczki betonowe
na zaprawie do zastosowań wewnętrznych

H1 hydrant fi 25 z węzłem półsztywnym dł. 20mb

H2 hydrant fi 25 z węzem półsztywnym dł. 30mb

PZ podświetlany znak przeszkodowy

(Dp) drzwi przeciwpożarowe z elektrozamykaczem EI30

projektowana termoizolacja ścian zewnętrznych
od wnętrza budynku, wełna mineralna gr. 15cm
na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie
z płyty GK 2x1,25cm

projektowana termoizolacja ościeży
otworów okiennych i drzwiowych, wełna
mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym
systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm

projektowana ściana działowa gr. 15cm
wypełniona wełną mineralną akustyczną na
ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z
płyty GK 2x1,25cm

U

BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PATRYK KRUPCĄŁA
UL. WITKIEWICZA 54/14, 71-125 SZCZECIN
mgr inż. arch. Patryk KrupcąŁa, PODPIS:.....
upr. proj. b.o. w spec. arch. 24/ZPOIA/OKK

A:

1:200

FAZA
PROI

BUDOWLANY

DATA: 12.2019r.

ADRES INWESTYCJI

PLAC SPORTOWY 1 W SŁAWNIE
DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SŁAWNO 2

Tytuł projektu

Przystosowanie - przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym 1 w Sławnie

NAZWA RYSUNKU

EWAKUACJA
NA I PIĘTRZE

NR RYSUNKU

A10