



MIASTO SŁAWNO
Urząd Miejski w Sławnie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

ZW.271.9.2022

Sławno, dnia 26 lipca 2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn „**ROZWÓJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ W SŁAWNIE POPRZEZ POŁĄCZENIE UL. MORSKIEJ I UL. CHEŁMOŃSKIEGO**”, w imieniu Zamawiającego – Miasta Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o zmianę możliwości doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 przez ułożenie warstwy pianobetonu na ulicy Chełmońskiego, który jest niedostępny na lokalnym rynku na zastosowanie stabilizacji z gruntocementu.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z PFU pkt.2.4 Konstrukcja - dopuszcza się inne warstwy konstrukcyjne w zakresie podbudowy i wzmocnienia podłoża, pod warunkiem zachowania wymaganych warunków i parametrów odpowiadających kategorii ruchu KR2 oraz kategorii nośności podłoża G1.

BURMISTRZ

(-) dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) <http://um.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236220&idCatalog=403120>