

OR. 1710.2.2018




ARCHIWUM PAŃSTWOWE
W KOSZALINIE

Archiwum Państwowe w Koszalinie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
75-803 Koszalin
tel. +48 94 34 22 622, +48 94 31 70 360
fax +48 94 31 70 361

www.koszalin.ap.gov.pl
sekretariat@koszalin.ap.gov.pl
bip.ap.gov.pl/koszalin
NIP 669-18-78-374



AR + USC
11.04.18
p. Ossowski
12.04.18

Pan
Krzysztof Frankenstein
Burmistrz Miasta Sławno

Urząd Miasta
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

O-S.421.6.2018

2018-04-10

Archiwum Państwowe w Koszalinie przesyła w załączeniu wystąpienie pokontrolne, będące wynikiem kontroli archiwum zakładowego **Urzędu Stanu Cywilnego w Sławnie**, przeprowadzonej w dniu **7 marca 2018 r.**

Równocześnie uprzejmie informujemy, iż w ciągu **21 dni** od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedstawienia dodatkowej dokumentacji.

Zgodnie z Art. 21c. ust. 7 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217), prosimy o przekazanie na adres tutajszego Archiwum informacji (w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym) o sposobie wykonania zaleceń zawartych w tym wystąpieniu i działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA ARCHIWUM
PAŃSTWOWEGO w KOSZALINIE

mgr Katarzyna Królczyk
Zastępca Dyrektora
Kierownik Oddziału I
Nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu

ED

Archiwum Państwowe w Koszalinie	Oddział w Słupsku	27	ul. W. Lutosławskiego 17 76-200 Słupsk
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
5163	2018-03-12	O-S.421.6.2018	192
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 218.).

Informacje o jednostce kontrolowanej

Urząd Stanu Cywilnego w Sławnie	3806	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy	
ul. Skłodowskiej-Curie 9, 76-100 Sławno	00052636300000	—
Adres jednostki kontrolowanej	REGON	KRS
—		
Uwagi		

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Ewa Drobkiewicz	Starszy archiwista	1/2018	2018-02-16
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2018-03-07	2018-03-07	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sławnie

Zakres i przedmiot kontroli

—
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stawnie przechowywane są materiały archiwalne własne, odziedziczone i zdeponowane. Materiały archiwalne to księgi oprawne oddzielne dla urodzeń, małżeństw, zgonów, skorowidze alfabetyczne oraz akta zbiorowe urodzeń, małżeństw, zgonów.

Akty stanu cywilnego oznacza się w rejestrze stanu cywilnego oddzielnie dla każdego rodzaju zdarzenia: urodzenia, małżeństwa albo zgonu i odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Od roku 2015 rejestracja prowadzona jest w formie elektronicznej.

Stan uporządkowania przechowywanej dokumentacji jest dobry. Materiały archiwalne są prawidłowo kwalifikowane, opisane i uporządkowane. Kompletność materiałów archiwalnych nie budzi zastrzeżeń.

Stan fizyczny przechowywanej dokumentacji jest dobry. Księgi rejestracji stanu cywilnego posiadają oprawę książkową. Akta zbiorowe umieszczane są w teczkach aktowych z tektury bezwłaskowej. Trwają prace zmiany na takie opakowania akt zbiorowych z lat 1945-2011 umieszczanych w segregatorach. Kompletność materiałów nie budzi zastrzeżeń.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

Lokal archiwum powinien spełniać wymogi określone w § 6-8 instrukcji archiwalnej. W pomieszczeniu archiwum brak jest systemu wykrywania ognia i dymu. Archiwum powinno być wyposażone w metalowe regały.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

Dostosować wyposażenie lokalu archiwum do wymogów określonych w § 6-8 obowiązującej instrukcji archiwalnej co najmniej poprzez montaż systemu wykrywania ognia i dymu oraz wstawienie metalowych regałów.

2019-06-30

Opis

Termin realizacji

Z up. DYREKTORA ARCHIWUM
PAŃSTWOWEGO w KOSZALINIE
mgr Katarzyna Królczyk
Zastępca Dyrektora
Kierownik Oddziału I
Nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu

.....
podpis wydającego zalecenie

2018-04-10

.....
data

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia i przedstawić dodatkową dokumentację.

Załączniki

Ilość: 0

 Brak

Wystąpienie sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Koszalinie

