

MIASTO SŁAWNO
Urząd Miejski w Sławnie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – sprostowanie do odpowiedzi z dnia 11.03.2022 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZW.271.3.2022
Nazwa zadania: pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej – wymiana stolarki okiennej”

W dniu 07 marca 2022 r. do zamawiającego wpłynęło od wykonawcy pismo z informacją dotyczącą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie profili okien i aktualności norm.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający publikuje wyjaśnienia:

Informacja nr 1

Wykonawca żąda, aby Zamawiający usunął z opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zapis: **profile okienne w klasie A wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego.**

Jednocześnie prosi o dopuszczenie do udziału w postępowaniu profili PCV wykonanych w technologii wykorzystującej koekstruzję z regeneratu, w tym również klasę profili B.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wymaga aby profile okienne były wykonane w klasie A oraz wyłącznie z materiału pierwotnego.

Zastosowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom i mieć wszelkie atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

Równoważność należy wykazać zgodnie z zapisami SWZ część IV Opis przedmiotu zamówienia ust. 14.

Wymagania na stolarkę okienną zgodnie z aktualną normą:

PN-EN-14351-1+A₁:2016,2010

PN-EN-14352-1+A₂:2016,2010

Warunki – parametry:

Przepuszczalność powietrza wg PN-EN-12207:2001-4

Wodoszczelność wg PN-EN 12208:2001 – 8A

Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211-C5

Nośność urządzeń zabezpieczających PN-EN 14609-350N

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

(-) dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236220&idCatalog=396875>
- 3) miniPortal
- 4) a/a