

**UWAGA!**

Kabel zasilający oprawy oświetleniowe YAKXS 4x25mm². Wraz z kablem zasilającym układać we wspólnym rowie kablowym taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Słupy oświetleniowe do taśmy podłączać za pomocą pręta stalowego ocynkowanego Ø8mm. Łączenie wykonać zaciskiem uniwersalnym skręcany ma cztery śruby.

Oświetlenie wykonać oprawami oświetleniowymi typu LED montowanymi na wysięgnikach, instalowanych na słupach.

Oprawy należy stosować zgodnie z sugestiami Inwestora.

LEGENDA:

Oznaczenie 31,0m/36,0m: długość rowu kablowego [m]/długość kabla zasilającego YAKXS 4x25mm².

INWESTOR:				
Gmina Miasto Sławno ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno				
TREŚĆ RYSUNKU:				
Schemat ideowy zasilania oświetlenia				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Juszkiewicz	NR. UPRAWNIENI:	ZAP/IE/0188/PWOE	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	inż. Grażyna Kałła	A/PNB/8300/23/79		STADIUM:
OPRACOWAŁ:	-			PB
PROJEKT:	Oświetlenie ul. Basztowej, ul. Racibora i ul. Traugutta w m. Sławno dz. nr 660/1, 660/2, 75/3, 1186, 1193, 33 i 34 obr. 0002 Sławno			BRANŻA:
				Elektryczna
				DATA:
				09.2017
				NR. RYSUNKU:
				E4