PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R1

nr obwodu				R1-O1	R1-O2	R1-O3	R1-O4	R1-O5	R1-O6	R1-O7	R1-O8	R1-O9
nazwa obwodu	rozłącznik izolacyjny IS-100/3 In=100A		ochronnik przepięć klasy C	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie awaryjne	istniejące oświetlenie sal	istniejące oświetlenie sal	istniejące oświetlenie sal	istniejące oświetlenie sal	istniejące oświetlenie sal	istniejące oświetlenie sal
Opis odbiornika												
typ przewodu	YDY5x10mm2			YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2
moc obwodu[kW]	$\sum$ =10kW			~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW

nr obwodu	R1-G1	R1-G2	R1-G3	R1-G4	R1-G5	R1-G6	R1-G7	R1-G8	R1-G9	R1-G10	R1-G11	R1-G12	R1-G13	R1-G14	R1-G15	R1-G16	R1-G17	R1-G18	R1-G19	R1-G20
nazwa obwodu	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	wypust 230V	wypust 230V	wypust 230V	wypust 230V	wypust 230V
Opis odbiornika																podgrzewacz wody	podgrzewacz wody	podgrzewacz wody	podgrzewacz wody	podgrzewacz wody
typ przewodu	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2
moc obwodu[kW]	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~2,0kW	~2,0kW	~2,0kW	~2,0kW	~2,0kW

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12 (inst. elektryczne)
PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11 (inst. elektryczne)

NR RYSUNKU	NAZWA RYSUNKU	TYTUŁ PROJEKTU	ADRES INWESTYCJI	SKALA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU
E17	SCHEMAT ROZDZIELNICY R1	PRZYSTOSOWANIE- PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY PLACU SPORTOWYM 1 W SŁAWNIE	GIMNZAZJUM MIEJSKIE NR 1 W SŁAWNIE IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO PLAC SPORTOWY 1 W SŁAWNIE DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SŁAWNO 2	1:100 FAZA PW	BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCAŁA UL. WITKIEWICZA 54/14, 71-125 SZCZECIN mgr inż. arch. Patryk Krupcała upr. proj. b.o. w spec. arch. 24/ZPOIA/OKK/2013