PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG

nr obwodu					RG-01	RG-02	RG-03	RG-04	RG-05	RG-06	RG-07	RG-08	RG-09
nazwa obwodu	rozłącznik izolacyjny IS-160/3 In=160A			ochronnik przepięć klasy B+C	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie awaryjne	oświetlenie awaryjne
Opis odbiornika													
typ przewodu					YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2	YDY3,4x1,5mm2
moc obwodu[kW]	$\sum$ =80kW				~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW

nr obwodu					RG-G1	RG-G2	RG-G3	RG-G4	RG-G5	RG-G6	RG-G7	RG-G8	RG-G9	RG-G10	RG-G11	RG-G12	R1-G13		
nazwa obwodu					gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	wypust 230V centrala went.	wypust 230V centrala went.	wypust 230V podgrzewacz wody	rozdzielnica R1	
Opis odbiornika																			
typ przewodu					YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY3x2,5mm2	YDY5x10mm2	YDY5x10mm2
moc obwodu[kW]					~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~0,6kW	~1,2kW	~2,0kW		
																		rozdzielnica R3	YLY5x16mm2
																		rozdzielnica RP	YDY5x6mm2

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12 (inst. elektryczne)
PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11 (inst. elektryczne)

NR RYSUNKU	NAZWA RYSUNKU	TYTUŁ PROJEKTU	ADRES INWESTYCJI	SKALA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU
E16	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG	PRZYSTOSOWANIE- PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY PLACU SPORTOWYM 1 W SŁAWNIE	GIMNZAZJUM MIEJSKIE NR 1 W SŁAWNIE IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO PLAC SPORTOWY 1 W SŁAWNIE DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SŁAWNO 2	1:100 FAZA PW	BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCAŁA UL. WITKIEWICZA 54/14, 71-125 SZCZECIN mgr inż. arch. Patryk Krupcała upr. proj. b.o. w spec. arch. 24/ZPOIA/OKK/2013