



GMINA MIASTO SŁAWNO

ZW.271.06.2.2012

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

NIP 499-04-28-873

REGON: 770979884

Sławno, dnia 18 czerwca 2012 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „**Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulic Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych**”

W dniu 11 czerwca 2012 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „**Rewitalizację zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulic Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych**”, następującej treści:

Pytanie nr 1

W opisie konstrukcji ul. basztowej występuje podbudowa MKŁ gr. 25(20) cm, natomiast przedmiar poz. 8 pokazuje gr. 20 cm. Jaką grubość MKŁ należy wycenić w tej pozycji?

Odpowiedź:

W konstrukcji ulicy Basztowej należy przyjąć i wycenić podbudowę MKŁ gr. 25 cm.

Pytanie nr 2

W opisie technicznym PB dla ul. Basztowej i Kościuszki pkt 6 projektant zapisał, że należy przełożyć kable biegnące zbyt płytko. W jakiej pozycji oraz jaką ilość sieci przebiegającej „zbyt płytko” należy wycenić?

Odpowiedź:

Projektant w opisie technicznym zamieścił zapisy z warunków technicznych wydanych przez Energa Operator SA zgodnie z którymi „...w miejscach wypłyenia (brak poboczy, chodników) kable zagłębić na głębokość 0,7m pod podbudową drogi.” Z praktyki i obserwacji wynika, że często istnieją rozbieżności pomiędzy mapami a stanem faktycznym. Na etapie projektowania brak jest możliwości wykonania przekopów (próbnych) kontrolnych, jak również nie można wyliczyć dokładnej ilości kabli do zagłębienia. Oferent powinien wycenić w swojej ofercie ryzyko związane z koniecznością dokonania ewentualnych zagłębień.

Pytanie nr 3

W pkt 7 opisu technicznego PB dla ul. Basztowej i Kościuszki projektant zapisał: „uzupełnienie poboczy/terenów przyległych do projektowanych nawierzchni do wysokości podniesionej nawierzchni”. W jakiej pozycji oraz jaką ilość nasypu należy wycenić? Czy należy przyjąć do wyceny grunt pozyskany z wykopów czy z dowozu?

Odpowiedź:

Roboty o których mowa w tym pytaniu są umieszczone w pozycjach związanych z korytowaniem. Zgodnie z KNR:

- Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę,
- Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem,
- Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu,*

- d) Mechaniczne zagęszczenie poboczy oraz dodatkowa pozycja składowa zawierająca transport urobku.

Roboty te sprowadzają się do uzupełnienia ubytków w poboczach, ewentualne wyrównanie miejsc pod tereny zielone które będą humusowane.

Należy przyjąć grunty z wykopu.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie parametrów lub zmieszczenie SST dla izolacji przeciwwilgociowej oddzielającej konstrukcje nawierzchni od przyległych budynków.

Odpowiedź:

Folia przeznaczona do wykonywania hydroizolacji chroniącej przed zawilgoceniem budynku

grubość	0,30 mm
wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż	> 70 N/mm
wytrzymałość na rozerwanie w poprzek	> 45 N/mm
wydłużenie względne przy zerwaniu	
- wzdłuż	> 300%
- w poprzek	> 450%
wodochłonność	< 1,0%
zakres temperatur stosowania	od -40°C do +80°C

Pytanie nr 5

Przedmiar poz. 30 zakłada wykonanie łącznie 1107 mb krawężnika kamiennego, prosimy o potwierdzenie, że 530 mb krawężnika kamiennego z poz. 30 KO należy wykonać z krawężnika rozbiórkowego z poz. 3. Pozostałe 577 mb z poz. 30 KO należy wykonać z nowego krawężnika kamiennego.

Odpowiedź:

Łącznie 1107mb krawężnika kamiennego z pozycji 30 przedmiaru należy wykonać z nowego krawężnika. Krawężnik pozyskany z rozbiórki należy złożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu.

Pytanie nr 6

Przedmiar dot. budowy ścieżki rowerowej poz. 22 – „Wypełnienie szczelin między krawężnikiem ...”. Brak uszczegółowienia czym należy wypełnić szczelinę.

Odpowiedź:

Szczelinę należy wypełnić na długości połączenia z nawierzchnią bitumiczną – bitumiczną masą zalewową, na długości połączenia z nawierzchniami betonowymi – zaprawą betonową min. c-12/15.

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein