

Sławno, dnia 07 kwietnia 2009 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa ulicy Prusa w Sławnie” w ramach realizacji projektu „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich”

W dniu 06 kwietnia 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Prusa w Sławnie” w ramach realizacji projektu „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich”, następującej treści:

- 1) W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego brak jest opisu technicznego (br. sanitarna) oraz profili kanalizacji deszczowej.
W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowej wyceny prac.
- 2) Proszę o informację, czy należy podczas regulacji włączów kanałowych uwzględnić zakup nowych włączów (czy jest potrzeba wymiany).

Ad. 1)

Uzupełniono dokumentację projektową o brakujący opis techniczny dotyczący kanalizacji deszczowej. (strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl> – folder „uzupełnienie”)

Ad. 2)

W przedmiarze robót przyjęto wymianę 5 kompletów studni (z włączami). Pozostałe studnie i włązy nie wymagają wymiany, będą wykorzystane istniejące.

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a