

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: **Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego i budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Zielonej wraz z odwodnieniem w Sławnie.**

W dniu 05 marca 2010 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego i budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Zielonej wraz z odwodnieniem w Sławnie”, następującej treści:

Pytanie nr 1

Nawierzchnię chodników i wjazdów ul. Wojska Polskiego należy wykonać z kostki starobruk odpowiednio gr. 6 i 8 cm. Prosimy o podanie rodzaju i koloru kostki.

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny kostkę typu bruk pomorski, odpowiednio na chodnikach gr. 6 cm kolor piaskowy, na wjazdy gr. 8 cm kolor czerwony.

Pytanie nr 2

Czy warstwę ścieralną nawierzchni ul. Wojska Polskiego należy wykonać z mieszanki mineralno-bitumicznej SMA? – taki rodzaj mieszanki zaznaczono na załączonym rysunku „plan zagospodarowania terenu”.

Odpowiedź:

Nie należy przyjmować wykonania z mieszanki mineralno-bitumicznej SMA, należy przyjąć mieszankę mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową.

Pytanie nr 3

W elem. 5 Roboty wykończeniowe poz. 7 - 9 należy usunąć i wywieźć ziemię urodzajną na odl. do 5 km. Czy nie może być ona wykorzystana na humusowanie skarp na pow. 657m²?

Odpowiedź:

Ziemia nie będzie wykorzystana do humusowania skarp, należy przyjąć jej wymianę.

Pytanie nr 4

W przedmiarze jak i na druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do „Przebudowy/remontu ul. Zielonej w Sławnie” w rozdz. 2 roboty ziemne podano wykonanie koryta na głębokość 40 cm zarówno w m³ jak i w m² na pow. 1855,01.

Czy poz. nr 12 przedmiaru i kosztorysu nie jest zbędną?

Odpowiedź:

Pozycja nr 12 przedmiaru i kosztorysu ofertowego dotyczącego "Przebudowy/remontu ul. Zielonej w Sławnie" jest zbędna.

Z up. BURMISTRZA
mgr Mieczysław Jan Grabowski

Do wiadomości:

- 1) Pytający X
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a