

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: **przetargu nieograniczonego Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie – Etap I**

W dniu 10 lutego 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Jedności Narodowej w Sławnie – Etap I”, następującej treści:

1. Na jaką odległość należy wywieźć ziemię z wykopu koryta oraz materiały rozbiórkowe (gruz)?
2. Przedmiar robót przewiduje jedynie transport gruzu (KNR 404 1103/4) bez załadunku. Czy należy wycenić załadunek gruzu?
3. Przedmiar robót przewiduje budowę studzienki ściekowej, brak wykonania przyłączy. Czy należy je wycenić? Jeśli tak, prosimy o podanie długości oraz parametrów rur.
4. Przedmiar robót nie zawiera kalkulacji cięcia nawierzchni bitumicznej wzdłuż nowo budowanego chodnika oraz uzupełnienia nawierzchni masą bitumiczną wzdłuż krawężnika. Czy należy przewidzieć w kosztorysie ofertowym wykonanie tych prac? Prosimy o podanie długości cięcia nawierzchni oraz ilości masy do uzupełnienia.
5. Opis techniczny zakłada ułożenie przy budynku folii izolacyjnej. Czy należy przyjąć ułożenie folii przy budynku do wyceny? Prosimy o podanie ilości folii.

Odpowiedzi na zapytania

ad. 1 Ziemię z wykopu oraz materiały rozbiórkowe (gruz) należy wywieźć na odległość do 1 km.

ad. 2 Należy wycenić załadunek gruzu.

ad. 3 Przyłącza pozostają istniejące.

ad. 4 Należy dodać cięcie nawierzchni bitumicznej do głębokości 8 cm.

Długość cięcia nawierzchni - 233 mb.

Ilość masy do uzupełnienia - 233 mb, szerokości 0,2 m, grubości 5 cm.

ad. 5 Długość folii L=130 mb.

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a