

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: **przetargu nieograniczonego Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Sławnie – Etap III**

W dniu 25 sierpnia 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Jedności Narodowej w Sławnie – Etap III”, następującej treści:

1. poz. 5.3. - nie przewiduje załadunku gruzu.

Pytanie: Czy należy przyjąć załadunek? Proszę podać podstawę wyceny. Co z utylizacją rumoszu z rozbiórki nawierzchni bitumicznej i czy Zamawiający wskaże miejsce jej składowania.

2. Poz. 6.2. - nie przewiduje załadunku brukowca.

Pytanie: Czy należy przyjąć załadunek i proszę podać podstawy wyceny?

3. Poz. 16.3. - wywóz ziemi z korytowania.

Pytanie: Na jaką odległość przyjąć wywóz ziemi i czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu?

4. Poz. 19 – nawierzchnia z kostki kamiennej pochodzi z rozbiórki.

Pytanie: Czy należy przyjąć jej oczyszczenie oraz ponowny transport z miejsca składowania do miejsca wbudowania?

5. Poz. 30 – ścieki z kostki kamiennej.

Pytanie: Jaki kolor kostki?

6. Poz. 4.1., poz. 4.2., poz. 29 – podaje krawężniki o wym. 15 x 25.

W rzeczywistości są to krawężniki o wym. 15 x 35.

Pytanie: Jakie krawężniki przyjąć do wyceny i czy w poz. 29 krawężniki przy progach należy przyjąć nowe? Jeżeli tak to jaki kolor?

Ad. 1

W poz. 5.3. w przedmiarze robót ujęty jest załadunek gruzu.

Należy przyjąć utylizację rumoszu na koszt Wykonawcy.

Ad. 2

W poz. 6.2. w przedmiarze robót ujęty jest załadunek brukowca.

Ad. 3

Należy przyjąć wywóz ziemi na odległość do 3 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Ad. 4

Z uwagi na ponowne wbudowanie kostki zachodzi potrzeba jej oczyszczenia i konieczność transportu.

Ad. 5

Kostka szara.

Ad. 6

Należy przyjąć krawężniki o wym. 15 x 35 pochodzące z rozbiórki.

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a