

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: **Przebudowa ulicy Krasickiego i Filtrowej w Sławnie**

w ramach realizacji projektu

„Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich”

W dniu 25 stycznia 2010 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Przebudowa ulicy Krasickiego i Filtrowej w Sławnie, następującej treści:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym pod warunkiem dołączenia do oferty atestów potwierdzających spełnienie wszelkich obowiązujących prawem norm branżowych, jakim powinny odpowiadać słupy oświetleniowe.

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a