

Sławno, dnia 15 lipca 2015 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulic 3 Maja i M. Reja oraz utwardzenie nawierzchni ulicy M. Buczka w Sławnie”

W dniu 14 lipca 2015 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót powierzchnia utwardzenia ul. Buczka z płyt Youmbo wynosi 622,5 m². Według projektu PZT wynika, że długość odcinka wynosi 448 mb. Z naszych obliczeń wynika, że powierzchnia płyt Youmbo na drodze wraz z mijankami powinna wynosić ok. 834 m², powierzchnia utwardzenia z kruszywa ok. 856 m², a łączna powierzchnia warstwy odsączającej 1568 m². Jakie wartości należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

W ramach prac na ulicy M. Buczka nie przewiduje się wykonania mijanek. Jezdnię ul. M. Buczka o łącznej długości 415 mb należy wykonać z nowych płyt Youmbo. Należy przyjąć powierzchnie podane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót drogowych ul. Buczka nie ma korytowania pod warstwy konstrukcyjne. Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie robót ziemnych?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonania koryta na ul. Buczka. Warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojami zamieszczonymi na PZT ul. Buczka wykonać należy na istniejącej nawierzchni.

Burmistrz
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a