

Sławno, dnia 23 lutego 2016 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Przebudowa ulicy Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami: Józefa Chelmońskiego, Polanowską, Poczтовую i Jedności Narodowej w Sławnie”

W dniu 19 lutego 2016 r. wpłynęły zapytania dotyczące branży sanitarnej następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy szafka oświetleniowa SO-2 Bobki (usunięcie kolizji elektroenergetycznych) jest szafka istniejącą czy projektowaną?

Jeżeli jest to szafka projektowana proszę o zamieszczenie jej schematu.

Odpowiedź:

Szafka oświetleniowa jest szafką istniejącą.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie typów projektowanych opraw – wg opisu mają to być oprawy OW 70W i 100W lub odpowiednik LED lub inny wg uznania Inwestora.

Odpowiedź:

Oprawy ledowe, odpowiedniki ledowe 70W – LED 20W, 100W – LED 44W.

Z up. BURMISTRZA
mgr Mieczysław Jan Gąbowski
Z-ca Burmistrza

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slavno.ibip.pl>
- 3) a/a