

MIASTO SŁAWNO  
Urząd Miejski w Sławnie  
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9  
76-100 Sławno

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZW.271.3.2022  
Nazwa zadania: pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej – wymiana stolarki okiennej”

W dniu 18 marca 2022 r. do zamawiającego wpłynęły od wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Czy istnieje możliwość rezygnacji z profili poszerzających (które zwiększają koszt stolarki a zmniejszają współczynnik K dla całego okna) kosztem zwiększenia wymiarów okien w taki sposób aby zachować prawidłowe parametry montażu?

### Odpowiedź nr 1

Dopuszcza się rezygnację z profili poszerzających kosztem zwiększenia wymiarów okien z zachowaniem prawidłowego parametru montażu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA

(-) mgr Mieczysław Jan Grabowski  
Z-ca Burmistrza

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236220&idCatalog=396875>
- 3) miniPortal
- 4) a/a