

Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

BURMISTRZ
MIASTA SŁAWNO

ZW.271.2.2019

Sławno, dnia 06 maja 2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa odcinka ulicy Basztowej od skrzyżowania z ulicami Lipową i Matejki do ulicy M.C. Skłodowskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Basztowej od ulicy Mickiewicza do ulicy Matejki w mieście Sławno”

W dniu 30 kwietnia 2019 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Dokumentacja projektowa zakłada wbudowanie kostki betonowej typu starobruk koloru piaskowego gr. 8 cm na wzmocnionej konstrukcji chodnika na ul. Basztowej (od Matejki do Mickiewicza). W przedmiarze robót brakuje pozycji dot. tego materiału.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie na wzmocnionej konstrukcji chodnika kostki o grubości 6 cm?

Odpowiedź:

Chodnik o wzmocnionej konstrukcji został już wykonany przy przyległej inwestycji do ul. Basztowej.

W związku z powyższym nie ma potrzeby wbudowania na wzmocnionej konstrukcji chodnika kostki o grubości 6 cm, tylko należy w wykonawstwie uwzględnić konieczność powiązania istniejących poziomów do projektowanej nawierzchni ulicy.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a