

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W dniu 26.11.2012 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów mieszkalnych przy ulicach I Pułku Ułanów i Stefanii Sempołowskiej w Sławnie”**, następującej treści:

Pytanie nr 1

W SIWZ Zamawiający podał, że do wykonania jest kanalizacja sanitarna PVC 250, 200, 160 o łącznej długości 780 m, natomiast w załączonym przedmiarze i dokumentacji jest kanalizacja sanitarna PVC 250, 200 o długości 775,5 m oraz przyłącza PVC 160 o długości 210,5 m.

Czy do wykonania jest tylko kanalizacja o dł. 775,5 m, czy należy wykonać również przyłącza o dł. 210,5 m?

Odpowiedź:

Do wykonania jest kanalizacja sanitarna PVC Ø250 o długości 209,5 mb, PVC Ø200 o długości 566 mb oraz przyłącza kanalizacyjne Ø160 o długości 210,5 mb.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Ludwikowski

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a