

ZW.271.5.2020

Sławno, dnia 02 listopada 2020 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej**”

W dniu 27 października 2020 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

### Pytanie nr 1

Opis techniczny branży drogowej przewiduje budowę nowego oświetlenia drogowego (ul. Ogrodowa, Polna i Kosynierów). Czy powyższe należy ująć w ofercie? Jeśli tak, proszę o załączenie projektu branży elektrycznej.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż nie należy ujmować w ofercie budowy oświetlenia drogowego (ul. Ogrodowa, Polna i Kosynierów).

### Pytanie nr 2

Proszę o określenie odległości wywozu materiału pochodzącego z rozbiórki (płyty drogowe, płytki chodnikowe) oraz urobku z korytowania.

#### Odpowiedź:

Urobek należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z SIWZ materiał nadający się do użytku, należy ułożyć na paletach i przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km.

### Pytanie nr 3

Proszę o doprecyzowanie grubości konstrukcji, z jakiej składają się poszczególne warstwy chodnika na ul. Kosynierów (rozbieżność pomiędzy opisem a przekrojem w projekcie).

#### Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż należy przyjąć dane określone na rysunku nr 3.1. Nawierzchnie chodników należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm.

### Pytanie nr 4

Projekt obejmuje nasadzania w postaci klonów jesionolistnych – jakiej wysokości mają być sadzonki?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że oczekuje sadzonek o wysokości nie mniejszej niż 180 cm.

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a

BURMISTRZ

inż. Krzysztof Marek Frankenstein