

Sławno, dnia 02 listopada 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej**”

W dniu 29 października 2020 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Na stronie zamieszczono dokumentację geotechniczną.

Pytanie nr 2

W razie braku dokumentacji geotechnicznej prosimy o potwierdzenie, że w przypadku występowania poziomu wód gruntowych, które będą wymagały obniżenia w celu wykonania robót montażowych, poniesione nakłady zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź:

W trakcie badań podłoża nie stwierdzono występowania wód gruntowych do głębokości prowadzenia wykopów.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować zapisy projektu budowlano – wykonawczego branży sanitarnej pkt. 4.2:

„Wykonawca zbada wpływ wykopów na stabilność sąsiednich konstrukcji i budynków. Jeżeli stabilność sąsiednich konstrukcji lub budynków jest zagrożona, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i skonsultuje się z nim w kwestii niezbędnych środków ostrożności, jakie należy podjąć. Wszelkie środki, które mają być podjęte dla utrzymania stabilności sąsiednich konstrukcji i budynków, zostaną opłacone przez Wykonawcę.”

W jaki sposób Wykonawca ma dokonywać badania wpływu wykopów na stabilność sąsiednich konstrukcji i budynków, oraz w jaki sposób oszacować koszty utrzymania stabilności sąsiednich konstrukcji i budynków nie znając badań geotechnicznych?

Odpowiedź:

Zapis odnosi się do bieżącej kontroli wykopu w trakcie budowy i jego wpływu na grunty sąsiednie. Na stronie zamieszczono dokumentację geotechniczną.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że wykopy należy zasypać gruntem rodzimym.

Odpowiedź:

Wykopy należy zasypać piaskiem.

Pytanie nr 5

W razie braku dokumentacji geotechnicznej prosimy o potwierdzenie, że w przypadku występowania gruntów rodzimych nie nadających się do zasypiania wykopu i uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, nakłady poniesione na wywóz nadmiaru urobku, zakup i dowiezienie kruszywa na wymianę gruntu zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź:

Wykopy należy zasypać piaskiem, a grunt z wykopu wywieźć na składowisko Zamawiającego.

Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z odprowadzeniem (przepompowaniem) wody deszczowej opadowej w trakcie prowadzenia robót, zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź:

Roboty związane z odprowadzeniem wody opadowej nie zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu nadmiaru urobku.

Odpowiedź:

Urobek należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 3 km.

Pytanie nr 8

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych drogowych i sieciowych. Czy Wykonawca ma uwzględnić koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ materiał nadający się do użytku należy ułożyć na paletach i przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km. Wykonawca powinien uwzględnić również koszty utylizacji odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie podłączenia kanalizacji deszczowej, które nie zostały wskazane na planie zagospodarowania przestrzennego, a które będzie należało wykonać zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź:

Wszelkie podłączenia kanalizacji deszczowej, które nie zostały wskazane na planie zagospodarowania terenu, a istnieją w rzeczywistości, dotyczy również podłączenia rur spustowych należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca powinien skalkulować podłączenie wszystkich rur spustowych z rynien oraz wszystkich istniejących przyłączy deszczowych do nowobudowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Podłączenia wykonać należy z materiałów nowych. Zaleca się wizję w terenie.

Pytanie nr 10

Na rysunkach nr 2.1; 2.2 niwelety kanalizacji deszczowej, nie zaznaczono istniejącego uzbrojenia krzyżującego się z projektowaną kanalizacją sanitarną oraz nie podano rzędnych tego uzbrojenia. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że nakłady poniesione na przebudowę kolizji istniejących mediów z wykonywaną kanalizacją deszczową zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź:

Odcinek kanalizacji deszczowej na ulicy Kosynierów zostanie wykonany w miejsce istniejącego, który należy rozebrać, w związku z czym nie przewiduje się wystąpienia kolizji.

Dołączono poprawioną niweletę dla kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej (rys. 2.2), na której zaznaczono sieci i przyłącza krzyżujące się z projektowaną siecią.

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein