

**MIASTO SŁAWNO**

Urząd Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno 2, ul. Sładowskiej 9  
NIP 499 04 28 873, REGON 770979884  
tel. 59 810 30 51, fax 59 810 33 40

Sławno, dnia 02 listopada 2020 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej**”

W dniu 30 października 2020 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

### Pytanie nr 1

Proszę o podanie grubości kostki polbrukowej do wbudowania na chodnikach (rozbieżność pomiędzy SST a projektem).

#### Odpowiedź:

Nawierzchnie chodników należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm.

### Pytanie nr 2

Proszę o podanie kształtu kostki do wbudowania w jezdniach (np. kostka prostokątna, behaton itp.)

#### Odpowiedź:

Kształt kostki do wbudowania na jezdni – behatlon (tetka).

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a

**BURMISTRZ**

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*