

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Przebudowa ulicy Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami: Józefa Chelmońskiego, Polanowską, Poczтовую i Jedności Narodowej w Sławnie”

W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o uszczegółowienie z jakiego materiałem ma być fuga (spoina) przy budowie nawierzchni z kostki kamiennej?

Odpowiedź:

Do wypełnienia spoin w kostce kamiennej należy użyć mialu kamiennego.

D 05.02.01

NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Lp.	Właściwości	Wymagania dla	
		mialu	mieszanki drobnej granulowanej
1	Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż:	0,5	0,1
2	Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niż: - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni - dla kruszywa z wapieni	20 20	65 40
3	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż:	wzorcowa	wzorcowa
4	Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie więcej niż:	20	15
5	Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niż:	nie, bada się	15

Pytanie nr 2

Czy jeżeli zajdzie konieczność przebudowy istniejącego uzbrojenia z powodu kolizji z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej to Zamawiający zakwalifikuje te prace jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu umowy i w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Inwestora w trakcie robót.

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein