

Sławno, dnia 02 marca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przystosowanie – przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej przy Placu Sportowym 1 w Sławnie”**

W dniu 25 lutego 2020 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Proszę o załączenie dokumentacji projektowej dot. wyk. instalacji wod.-kan., c.o., instalacji elektrycznej oraz monitoringu i okablowania strukturalnego, oddymiania, sygnalizacji dźwiękowej.

Odpowiedź:

Załączamy dokumentację projektową:

Załącznik nr 1 - projekt instalacji sanitarnej

Załącznik nr 2 – projekt instalacji elektrycznej, strukturalnej

Pytanie nr 2

Czy w zakresie zamówienia wchodzi ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz wełną mineralną na ruszcie, wymiana okien PCV, drzwi zewnętrznych?

Odpowiedź:

Według opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ w zakres prac do wykonania nie wchodzi ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz wełną mineralną na ruszcie oraz wymiana okien PCV. Wymianie podlegają drzwi zewnętrzne.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki oraz wskazanie, które drzwi i okna podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Udostępniamy zestawienie stolarki w załączniku nr 3.

Okna nie podlegają wymianie.

Wymianie podlegają drzwi zewnętrzne oraz skrzydła drzwi wewnętrznych wg załączonych rzutów budynku w załączniku nr 3.

Zgodnie z zleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonanie nowych skrzydeł drzwi wewnętrznych z zachowaniem kształtu, podziałów i proporcji drzwi historycznych (istniejących).

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie sposobu wyrównania wnek pod oknami.

Odpowiedź:

Styropian klejony do podłoża i kołkowany pokryty tynkiem na siatce.

Pytanie nr 5

Proszę o określenie rodzaju ekranów za grzejnikami oraz podanie ich ilości.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu dokumentacji zamawiający rezygnuje z wykonania ekranów zagrzejnikowych.

Pytanie nr 6

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 10.03. w związku z dużą ilością pytań.

Odpowiedź:

Termin składania ofert przesunięty z 02 marca na 04 marca 2020 r.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a