

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przystosowanie – przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej przy Placu Sportowym 1 w Sławnie”

W dniu 02 marca 2020 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy do zakresu robot należy wykonać ażurowe ścianki z drzwiami z siatki stalowej 50x50 mm o wysokości 275 cm do pomieszczeń szatni na parterze budynku?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2

W istniejących starych sanitariatach a projektowanych pomieszczeniach szatni występuje duża różnica poziomów. Czy ma zostać taka różnica?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć skucie posadzki gresowej w celu zniwelowania różnic wysokościowych.

Pytanie nr 3

Brak jest w przedmiarach instalacji p.poż. zasilającej z rury 50 mm?

Odpowiedź:

Wg opisu projektu sanitarnego należy wykonać 104 m rury DN 50 mm instalacji p.poż.

Pytanie nr 4

Czy istniejące parkiety należy zdemontować?

Odpowiedź:

Tak należy zdemontować.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a