

Sławno, dnia 02 marca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przystosowanie – przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej przy Placu Sportowym 1 w Sławnie”**

W dniu 26 lutego 2020 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Ile kolorów wykładzin jest przewidzianych na tej inwestycji? - ma to znaczenie przy wyliczaniu ilości (odpad technologiczny).

Odpowiedź:

Stosujemy jednorodnie kolorystycznie wykładziny bez wstawianych wzorów.

Pytanie nr 2

Jeśli wpisana jest wykładzina PVC homogeniczna to czy można zastosować standardową wykładzinę o grubości 2 mm? Wpisana jest 2,5 mm, ale wg mnie to albo błąd, albo wyspecyfikowana jest jakaś nietypowa wykładzina.

Odpowiedź:

Stosujemy standardową wykładzinę o grubości 2 mm. Na rysunkach architektonicznych - przekrojach grubość warstwy 2,5 mm jest podana łącznie z klejem. Ponadto wykładzina musi być łatwa do czyszczenia więc jej struktura musi być pozbawiona faktury.

Pytanie nr 3

Do uściślenia: cokoły 10 cm na ścianę?

Odpowiedź:

8-10 cm cokołu na ścianę wywiniętego, z wykładziny z zastosowaniem wyoblenia na styku ściany z posadzką.

Pytanie nr 4

Brak jest w przedmiarach do wyceny ścianek działowych kabin toalet z płyty hpl.

Odpowiedź:

Jest zaprojektowane 29 drzwi systemowych do kabin i 25 ścianek między kabinami. Jest zatem 61,5 m² ścianek oraz 46,4 m² drzwi czyli razem 110 m² płyty wodoodpornej. Ścianki o wysokości 2 m mocowane max. 15 cm nad ziemią do posadzki i ściany. Okucia ze stali chromowanej lub ze stali szcztokowanej. Drzwi muszą mieć zamknięcie od strony miski ustępowej (nie przewiduje się zastosowania domykaczy).

Pytanie nr 5

Co z robotami zewnętrznymi – parkingi, ogrodzenie systemowe, brama wjazdowa i nasadzenia drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Roboty zewnętrzne typu parkingi, ogrodzenie systemowe, brama wjazdowa i nasadzenia drzew i krzewów nie są przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia.

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein