

NZNS.7040.4.5.2015



Szczecin, dnia 10. marca 2015 r.

Burmistrz Miasta Sławno
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
76 - 100 Sławno

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na podstawie art. 3 i art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek pana Mieczysława Jana Grabowskiego występującego z upoważnienia Burmistrza Miasta Sławno z dnia 23 lutego 2015r. znak: GP.6220.12.2015, w oparciu o kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia – złożonego przez pana Eugeniusza Mirowskiego P.B.E. ENBUD Sp. z o.o. w Słupsku, pełnomocnika inwestora ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

wyraża opinię, że

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji transformatorowej 110/15 kV w GPZ Sławno o dodatkowe pole liniowe 110 kV na terenie działki nr 639 w obrębie 003 Miasta Sławno, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie stacji transformatorowej 110/15 kV w GPZ Sławno o dodatkowe pole liniowe 110 kV na terenie działki nr 639 w obrębie 003 Miasta Sławno.

Dla obszaru objętego zamierzonym przedsięwzięciem nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w odległości 60 m od stacji transformatorowej znajduje się przedszkole, a w odległości 120 m, przy ul. Filtrowej lokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że zostaną dotrzymane dopuszczalne wartości składowych elektrycznej i magnetycznej pola w środowisku, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektroenergetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Ponadto, z analizy badań dotyczących emisji hałasu, przeprowadzonych dla stacji transformatorowej GPZ Sławno wynika, że poziom hałasu emitowanego przez urządzenia również nie przekracza dopuszczalnych wartości.

Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji transformatorowej 110/15 kV w GPZ Sławno o dodatkowe pole liniowe 110 kV na terenie działki nr 639 w obrębie 003 Miasta Sławno, nie powinna negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko
specjalista organizacji ochrony zdrowia