

PS-N.NZ-4012/15 /09

Sławno, dnia 12.10.2009r.

GP  
15.10.09  
P. Krop  
18.10.2009  
LWS

SEKRETARIAT  
URZĘDU MIEJSKIEGO w SŁAWNIE  
DATA 15-10-2009  
L.dz. 2740 podpis

Urząd Miejski w Sławnie  
ul. M.C. Skłodowskiej 9  
76-100 Sławno

Wasz znak: GP 7624/13/2009

### OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art.10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 122 z 2006 r. poz. 851 z późn .zm.), w związku z art. 77 ust. 1, pkt. 2 i 7, art. 78 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

#### opiniuję pozytywnie

realizację przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji istniejącej Stacji Paliw w Sławnie w zakresie częściowego remontu nawierzchni drogowych oraz wypustów kanalizacyjnych, wymianie instalacji paliwowej, wstawieniu nowych dystrybutorów oraz zmianie położenia dystrybutora LPG na działce gruntu nr 36/2 w obrębie 003 Miasta Sławno przy ul. Dworcowej 49” w zakresie wpływu na zdrowie i życie ludzi i **określam następujące warunki:**

- ① Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne uciążliwość winna zamknąć się w granicach władania terenem przez inwestora. Ewentualna uciążliwość winna mieć charakter krótkotrwały lokalny i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia. ✓. red. ✓
- ② Dla sprawdzenia skuteczności zastosowanych w stacji paliw zabezpieczeń, a w szczególności ochrony wód podziemnych należy prowadzić stały monitoring tych wód poprzez badanie wody w istniejących piezometriach kontrolnych. ✓ EKSP.
- ③ Przed oddaniem stacji paliw do eksploatacji należy opracować instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia zjawiska awarii. ✓ F. Redner
- ④ Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni stacji paliw narażonych na zanieczyszczenia ropopochodnymi, przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu winny być oczyszczone w osadniku piasku i separatorze ropopochodnych. ✓ w projekcie

#### Uzasadnienie:

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę:

1. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „budowy sieci odwadniającej i wymiany dystrybutorów na stacji paliw w Sławnie przy ul. Dworcowej 9, na działce nr 36/2 opracowany przez Zespół autorski pod kierownictwem inż. Miarii Batruch Słupsk, wrzesień 2009r”.

Planowane przedsięwzięcie – modernizacja stacji paliw prowadzone będzie na działce nr 36/2 o pow. 0,6010ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 003, należącej do ORLEN MORENA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie instalacji rozdziału i poboru paliw, wymianie dystrybutorów, wykonaniu remontu części nawierzchni drogowych (polbruk na powierzchnie szczelne, zmywalne), kanalizacji deszczowej i podłączenie jej do separatora substancji ropopochodnych, zmianie położenia dystrybutora LPG.

Realizacja przedsięwzięcia przy spełnieniu powyższych warunków nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno-zdrowotnych.

**Pouczenie:**

Opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej opracowania, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w SŁAWNIE  
*Kazimierz Frankenstein*  
lek. med. Kazimierz Frankenstein

Otrzymują:

1. Adresat.

2. A/a.

Do wiadomości:

1. ORLEN PETROCENTRUM Sp. z o.o.  
u. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
2. Biuro Terenowe MORENA  
u. Budowlanych 27, 80- 298 Gdańsk
3. Baza i Stacja Paliw w Sławnie  
u. Dworcowa 9, 76- 100 Sławno