

MIASTO SŁAWNO
Urząd Miejski w Sławnie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZW.271.3.2022

Nazwa zadania: pn. „**Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej – wymiana stolarki okiennej**”

W dniu 07 marca 2022 r. do zamawiającego wpłynęły od wykonawcy pismo z informacją dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie profili okien i aktualności norm.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający publikuje wyjaśnienia:

Zamawiający uściśla wymagania na stolarkę okienną zgodnie z aktualną normą:

PN-EN-14351-1+A₁:2016,2010

PN-EN-14352-1+A₂:2016,2010

Warunki – parametry:

Przepuszczalność powietrza wg PN-EN-12207:2001-4

Wodoszczelność wg PN-EN 12208:2001 – 8A

Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211-C5

Nośność urządzeń zabezpieczających PN-EN 14609-350N

Właściwości akustyczne Rw 40.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

(-) dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236220&idCatalog=396875>
- 3) miniPortal
- 4) a/a