

Oznaczenie urządzenia	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
Oznaczenie zacisku									
Opis	OBWÓD GNIAZD 230V/16A	OBWÓD GNIAZD 230V/16A	OBWÓD GNIAZD 230V/16A	OBWÓD GNIAZD 230V/16A	OBWÓD GNIAZD 230V/16A	OBWÓD GNIAZD 230V/16A	OBWÓD GNIAZD 230V/16A	OBWÓD GNIAZD 230V/16A	OBWÓD 4000V/16A
Moc	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ , ROZBIÓRKA KOMINA I GARAŻU
DZ. NR 636 OBRĘB 003 SŁAWNO

ROZDZIELNICA RG

Nr. projektu:		C		F	8346/232/90		
		B	sieci i inst. elektr.	E	T. Piskorski		
Nr. rysunku:	E-8	A	POM/0256/PBE/16	D	Sprawdził:		
Data:	11/2021	Autor:	Ł. Gągała	Nr. akrusza:			