

Sławno, dnia 01 marca 2012 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: **Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Sławnie – etap I**

W dniu 27 lutego 2012 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Chelmońskiego w Sławnie – etap I”, następującej treści:

Pytanie nr 1

Jaki rodzaj masy zastosować na w-wę ścieralną na jezdni? W opisie do PB ujęto SMA 8, natomiast w SST pokazano krzywe uziarnienia dla SMA 11.

Odpowiedź:

Na jezdni należy zastosować warstwę ścieralną z SMA 8.

Z up. BURMISTRZA

mgr Mieczysław Jan Grabowski
Z-ca Burmistrza

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a