

Sławno, dnia 09 czerwca 2010 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: **Przebudowa ulicy Jedności Narodowej wraz z wykonaniem zatok postojowych w m. Sławno od ulicy Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego**

W dniu 07 czerwca 2010 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Jedności Narodowej wraz z wykonaniem zatok postojowych w m. Sławno od ulicy Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego”, następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy regulacja pionowa uwzględnia samą regulację, czy też koszty włązów?

Odpowiedź:

Należy wycenić samą regulację włązów.

Pytanie nr 2

Czy przejścia dla pieszych mają być wykonane ze zwykłej kostki betonowej, czy z Nostalitu? Jaka jest kolorystyka kostki zastosowanej na przejściu dla pieszych?

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny kostkę betonową typu starobruk. Na przejściu dla pieszych kostka w kolorze czerwonym oraz należy przyjąć wykonanie pasów (P-10 z masy termoutwardzalnej).

Pytanie nr 3


W zestawieniu znaków projektowanych występuje 11 znaków, natomiast przedmiar robót drogowych uwzględnia 9 znaków. Czy należy uzupełnić przedmiar o brakujące znaki?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość znaków zgodną z załączonym rysunkiem nr 1 stałej organizacji ruchu.

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawnio.ibip.pl>
- 3) a/a

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein